

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
потребности КПХиОН.

Резервуары для мазута и сопутствующее оборудование для резервуаров
наименование продукции

условия поставки : DAP, DDP ТКНПЗ Туркменбаши
получатель : ТКНПЗ
код завода: 4431
почтовый адрес : 745005, Туркменистан, г.Туркменбаши
факс : (+993 243) 2-11-49;
тел.: (+993 243) 96-2-00;
e-mail : tngizt@online.tm

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

- 1) Поставляемая продукция подлежит поставке с паспортами, инструкциями по эксплуатации и прочей технической документацией на русском языке
- 2) В случае предложения аналогов, одновременно с предложением необходимо представить полную характеристику
- 3) На основании экономической и технической целесообразности для ТКНПЗ лот неделим.
- 4) На основании пункта № 8 технического задания предусмотреть систему подогрева мазута паром.
- 5) Предусмотреть теплоизоляционное покрытие резервуара.
- 6) Предоставить полную техническую информацию по всем пунктам спецификации.

№ п/п	Наименование, марка, ГОСТ, ТУ, продукции	Ед. изм.	кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Техническое задание КПХиОН № 1			
1	Металлоконструкции резервуара РВС-10000 м³ вертикальный стальной цилиндрический со стационарной сферической кровлей для мазута. Предусмотреть усиливающие конструкции для стенок резервуара. Лестница - кольцевая многомаршевая. Сейсмичность 9 баллов.	к-т	10	
	Перечень резервуарного оборудования			
1.1	Люк лаз овальный в комплекте с крышкой 600х900мм	шт	10	
1.2	Люк лаз круглый в комплекте с крышкой Ду-600мм	шт	10	
1.3	Люк световой ЛС-500 ГОСТ 15150-69	шт	20	
1.4	Люк замерный ЛЗ-150 Ду-150 ГОСТ 15150-69	шт	10	
1.5	Патрубок приемораздаточный ППР-500 Ду-500мм	шт	20	
1.6	Задвижка типа 30с541нж Ду-500мм, Ру-1,6мПА, DN 350-600 ГОСТ 5762-2002	шт	20	
1.7	Задвижка типа 30с41нж Ду-200мм, Ру-1,6мПА, ТУ 3741-001-00218162-2005	шт	10	
1.8	Задвижка типа 30с41нж Ду-150мм, Ру-1,6мПА, ТУ 3741-001-00218162-2005	шт	10	
1.9	Дренажный патрубок Ду-150мм	шт	10	
1.10	Патрубок сифонный ППР-200 Ду-200	шт	10	
1.11	Генератор пены ГПСС-2000	шт	40	
1.12	Площадка со стремянкой для обслуживания ГПСС-2000	шт	40	
1.13	Патрубок вентиляционный ПВ-500	шт	60	
1.14	Патрубок с фланцем для крепления ПВ-500	шт	60	
1.15	Площадки для обслуживания оборудования на кровле резервуара и ограждения на кровле	комп	10	
1.16	Кольцо орошения Ду-75	шт	10	
1.17	Уровнемер радарный с параболической антенной, включая плату температурных входов и датчик давления тип RTG 3950 REX	шт	10	
1.18	Датчик температуры TSOSS06 типа Nli L=18m	шт	10	
1.19	Дисплейная панель RDU-40	шт	10	
1.20	Кабель промышленных сетей передачи данных марки МКЭКШв 1х2х2.5	метр	5000	
1.21	Кабель контрольный марки КВВГ 4х1,5	метр	5000	